

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС)

Колледж железнодорожного транспорта

620027 г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых ул., 36, тел. \ факс (343) 370-37-06; 221-25-88

E-mail: nnartynova@usurt.ru

ОКПО 01122604, ОГРН 1026602950065

ИНН/КПП 6659014366/665931002

22.08.2016 г.

г. Екатеринбург

ввода оборудования в эксплуатацию

Комиссия в составе:

Председатель: зам.директора КЖТ УрГУПС по АХР Никитин В.Е.

Члены комиссии: инженер-энергетик Бабурин М.Ю.,

инженер по охране труда Антонов В.Н.

Составили настоящий акт в том что, в помещении учебного корпуса, КЖТ УрГУПС, была произведена замена подпорного насоса пожарного водопровода.

ознакомившись с консольным насосом К65-50-160 зав № 06028_ смонтированным по адресу: Екатеринбург Б.Быковых 36 КЖТУрГУПС_, рассмотрев техническую документацию, технический паспорт представленный поставщиком и результаты эксплуатационных испытаний, проведенных после установки насоса в период с "20"августа 2016г. по "22"августа 2016г., установила что:

1. консольным насосом К65-50-160 зав № 06028_соответствует требованиям по охране труда и ПЭУ
2. Оборудование размещено в соответствии с проектной документацией, нормами технологического проектирования
3. При размещении оборудования обеспечены удобство и безопасность его обслуживания, безопасность эвакуации работающих при возникновении аварийных ситуаций, исключено воздействие вредных и опасных производственных факторов на других работающих.
4. Установка, монтаж оборудования произведены в соответствии с проектной документацией.
5. консольный насос К65-50-160 зав № 06028 выдержал испытания и может быть введен в эксплуатацию

Выводы:

1. _ консольным насосом К65-50-160 зав № 06028 ввести в эксплуатацию по адресу: КЖТ УрГУПС Екатеринбург Б.Быковых 36 с. "22"августа 2016г
2. Гарантийное обслуживание выполнять согласно технической документации на оборудование.

Председатель комиссии

Никитин В.Е.

Члены комиссии

Бабурин М.Ю.

Антонов В.Н.