

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



24.09.2021, КНМ 66220061000200998782

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-мchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Муниципального образования «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
тел. 8(343) 362-42-52

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38

(место составления акта)

Акт №66-000-2022/0009ак
плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 19.01.2022 №66-000-2022/0009рс, принятым заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Тепловым Д.А. (учетный номер проверки в ЕРКНМ 66220061000200998782)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, № 006.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1. Тепловым Дмитрием Александровичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

2. Исаевым Ильей Олеговичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *Здания, помещений и территории* Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д 32

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ИНН 6659014366) юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

1. с «01» февраля 2022г., 10 час. 00 мин. по «01» февраля 2022г., 11 час. 00 мин.

2. с «02» февраля 2022г., 09 час. 00 мин. по «02» февраля 2022г., 12 час. 00 мин.

3. с «14» февраля 2022г., 10 час. 00 мин. по «14» февраля 2022г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

~~проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с~~

~~с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.~~

~~по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.~~

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня / 5 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1. с «02» февраля 2022г., 09 час. 00 мин. по «02» февраля 2022г., 12 час. 00 мин. по месту 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д 32.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 02.02.2022 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

1) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с «02» февраля 2022г., 09 час. 00 мин. по «02» февраля 2022г., 12 час. 00 мин. по месту 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д 32.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) протокол инструментального обследования от 02.02.2022 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не составлялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения представленные контролируемым лицом:

1. документы, представленные контролируемым лицом:

- Приказ №04-01/1 от 10.01.2022г. о назначении лиц, ответственных за ОТ и ПБ;
- Протокола №02 от 13.02.2019г.; №6 от 23.04.2021г.; №11 от 27.11.2019г.; №13 от 11.12.2019г. по проверке знаний ПТМ;
- Лицензия №66-Б/01280 от 10.01.2019г.;
- Договор №01-099/2021 от 10.02.2021г. на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК;
- Протокол №68/21 по испытанию ограждений кровли от 08.06.2021г.;
- Договор №01-102/2022 от 27.01.2022г. об оказании услуг;
- Акт испытаний ВПВ на работоспособность, на водоотдачу от 27.01.2022г.;
- Лицензия №66-Б/01645 от 24.12.2020г.;
- Акт испытаний запорной арматуры ВПВ на работоспособность от 27.01.2022г.;
- Протокол №825 по контролю качества огнезащитной обработки от 02.11.2020г.;
- Акт проверки работоспособности ПАК от 24.12.2021г.;
- Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 23.12.2021г.;
- Акт технического освидетельствования АПС от 20.01.2022г.;
- Сертификат №0102072;
- Сертификат;
- Технический паспорт здания.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

- на дверях чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.18;
- в полу на путях эвакуации (коридор 4го этажа) допускается применение покрытия пола линолеумом, не соответствующий классу пожарной опасности материала КМ 2 - Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3;
- руководитель организации не организовал работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (кнопки дистанционного пуска электроздвижки находятся в неисправном состоянии, открывание возможно в ручном режиме. Акт испытаний запорной арматуры ВПВ на работоспособность от 27.01.2022г.) - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, п.55;
- допускается снятие двери (препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации) предусмотренной проектной документацией на третьем этаже - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.16Д;
- в объеме лестничной клетки в западной стороне здания допускается применение на путях эвакуации панелей, не соответствующих классу пожарной опасности материала КМ 0 - Ф3 от

22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3;

6. в полу на путях эвакуации (коридор 3-го этажа) допускается применение покрытия пола ламинат, не соответствующего классу пожарной опасности материала КМ 2 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3;

7. истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара (Рабочий проект 12-2005 ПС и СО от 05.2005г. Оборудование: прибор приемно – контрольный для ПС «Сигнал – 20П» - срок службы 10 лет; речевой оповещатель «Орфей»- срок службы до списания – 8 лет; извещатель пожарный дымовой ИП-212-ЗСУ – срок эксплуатации 10 лет; извещатель пожарный ручной ИПР – срок службы 10 лет) - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании ст.46 п.1; ГОСТ Р 54101 – 2010 п. 5.1.7; п. 1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, п. 1 НПБ 110-03;

8. с этажей здания (общезития) отсутствуют вторые эвакуационные выходы - п.23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* п.6.13*; СП 1.13130.2009 п.5.3.11; СП 1.13130.2020 п.4.2.9; СНиП 2.01.02-85 п.4.3*; СНиП II-2-80 п.4.3; СНиП II-A.5-70* п.4.5;

9. дверь эвакуационного выхода наружу (путь эвакуации 1 этаж с западной стороны здания) открывается не по направлению выхода из здания - пп «д» п.27, п.23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* п.6.17*; СП 1.13130.2009 п.4.2.6; СП 1.13130.2020 п.4.2.22; СНиП II-2-80 п.4.5; СНиП II-A.5-70* п.4.6;

10. выход из подвального помещения выполнен не обособленным от общей лестничной клетки - СНиП 21-01-97* п.6.9*; СП 1.13130.2009 п.8.1.6; СП 1.13130.2020 п.4.2.2;

11. высота эвакуационного выхода в лестничную клетку (помещение А из экспликации помещений технического паспорта) в свету менее 1,9 м. (фактическая высота 1,843м.)- СНиП II-Л.2-72* п.4.8, СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п.4.3.4, СП 1.13130.2020 п.4.2.18 СНиП II-A.5-70* п.4.2; СНиП II-A.5-62 п.4.2;

12. допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности - пп. «н» п.16 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

13. руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии (Протокол №68/21 по испытанию ограждений кровли от 08.06.2021г.), не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.17;

14.запорная арматура клапанов ПК-2, ПК-7, не перемещается в ручную, не пригодны к эксплуатации (Акт испытаний ВПВ на работоспособность, на водоотдачу от 27.01.2022г.) - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.48;

15. система передачи извещений о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны не обеспечивает информационную и электрическую совместимость между ПОО (Прибор объектовый оконечный), РТР (Ретранслятор РТР) и ППО (Прибор пультовой оконечный), а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами - ч. 5, ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.2.1, п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012;

16. при организации эвакуации людей из помещений, расположенных на 2,3 этажах (помещения №№2,3,4,51,52,53,41,43,44,45,46,48,34,35,36,37,38,19,20,21,24,25,26,40,41,43,19,20

,21,2,3,12 из экспликации помещений технического паспорта) руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в части расчета эвакуационных путей и выходов (эвакуация из помещений предусмотрена через несколько соседних помещений) – пп.3, ч.3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

17. при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.13;

18. не обеспечивается надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию (с задней стороны здания общежития допускается установка ворот, стоянка автомобилей, проезд не расчищен), система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание ворот при отсутствии круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.71; СП 4.13130.2013 п.8.1;

19. звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара не обеспечивают в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст.84.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №66-000-2022/0009/3 от 14.02.2022 года

2. протокол осмотра от 02.02.2022 года.

3. протокол инструментального обследования 02.02.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник ОНД и ПР (по Железнодорожному району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору)

Теплов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2876AC8508A440B7A05AE4436F8AD511CF70
Владелец: Теплов Дмитрий Александрович
Действителен с 01.09.2021 по 01.12.2022

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР (по Железнодорожному району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)
Исаев И.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27850E25D89627FE2D6922AC1917201F31644
Владелец: Исаев Илья Олегович
Действителен с 24.06.2021 по 24.09.2022

(подпись)

Акт плановой выездной проверки подготовил: старший инспектор отделения НД и ПР (по Железнодорожному району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Исаев Илья Олегович, тел. 8(343)3230286, E-mail: otdel005@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен: Танова Надежда Сергеевна

14.02.2022. 11⁰⁰ директор КНФ Ч ГУ МЧС

(Дата, время) (Должность, фамилия, имя, отчество)

Исаев И.О.
(подпись) по доверенности

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).)

Акт направлен:

(делается отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.